



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МС
Изх. № 02-4011 / М.0715

ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ

в процедура за възлагане на открита обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на 5 /пет/ дизел-генератори за резервно електрозахранване на консуматори за нуждите на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“.

Относно: Разяснение във връзка с постъпило запитване.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание на чл. 29 от Закона за обществените поръчки давам следното разяснение на постъпилите въпроси:

ВЪПРОС № 1: „Бихме желали да получим малко повече разяснения относно техническите изисквания за дизел-генераторите с мощност 500kw:

Допуска ли се до участие в процедурата дизел-генератор с размери на атмосфероустойчивият кожух да бъде с :

- дължина 4300мм. вместо 4000мм.
- ширина 1600мм. вместо 2000мм.
- височина 2300мм. вместо 2500мм.“

ОТГОВОР № 1: Съгласно Раздел V. **ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**, т. 1. За участие в процедурата се допускат дизел-генератори с размери, на които в техническата спецификация са заложили максималните размери и се приемат равни или по-малки от тях:

НИКОЛАЙ ЧИРПАНЛИЕВ, Д-Р
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА
АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ